



**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 8-499-254-10-55, факс: 8-499-254-09-77, E-mail: mos@gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

« 09 » _____ 08 _____ 20 19 г.

№ П-2021-р _____

**Государственное бюджетное учреждение дошкольного образования
города Москвы
«Детская музыкальная школа №100»**

**Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ Щукин Дмитрий
Владимирович** (должность, инициалы и фамилия лица, составившего предписание)

На основании Акта проверки № А-2021-р от «09» 08 2019 г. о нарушении в отношении Государственного бюджетного учреждения дошкольного образования города Москвы «Детская музыкальная школа №100», ИНН 7702129706, Юр. адрес (Факт. адрес) 129110, г. Москва, Большая Переяславская ул., д. 8а; КПП 770201001, ОГРН 1037739028722, р/с 40601810245253000002, ГУ Банк России по ЦФО г. Москва 35, БИК 044525000; И.о. директора ГБУДО «ДМШ №100» **Полторак Михаил Владимирович**;

(для индивидуального предпринимателя - ФИО; для юридического лица - полное наименование, юридический и фактический адрес)

В присутствии уполномоченного представителя ГБУДО «ДМШ №100» Полторак М.В.
должность, инициалы и фамилия законного / уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписываю:

№ п/п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номер статей (пунктов), требование которых нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует приказ на ответственного за хранение ключей от ЭУ.	ПТЭЭП п. 1.8.9	09.11.2019г.
2.	Акт по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности не переоформлен.	ПТЭЭП п. 1.8.1; 1.8.2;	09.11.2019г.
3.	Не оформлена необходимая эксплуатационная документация на электроустановки (журналы)	ПТЭЭП п. 1.2.2; 1.8.1; 1.8.7; 1.8.9;	09.11.2019г.
4.	Отсутствует отчет о проведении замера сопротивления изоляции электропроводки АБК.	ПТЭЭП п. 2.12.7 приложение 3	09.11.2019г.
5.	Отсутствует приказ на ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 1.2.3	09.11.2019г.

Настоящее предписание выдано для принятия надлежащих мер по устранению выявленных нарушений. Невыполнение предписания в установленный срок, является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 (частью 6*) статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а) _____ И.о. директора ГБУДО «ДМШ №100»
Полторак Михаил Владимирович (по приказу)

(подпись законного / уполномоченного представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

МТУ Ростехнадзора

Государственный инспектор отдела

по надзору за соблюдением требований

№ 4

Щукин Д.В.

(инициалы и фамилия)

Лицо, вынесшее предписание: Государственный инспектор

(должность лица, вынесшего предписание, штамп)

(подпись)

Экземпляр предписания на 2-х листах для исполнения получил «26» 07 2019 г

И.о. директора ГБУДО «ДМШ №100» Полтораки Михаил Владимирович (по приказу)

должность лица, получившего предписание; ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

* в сфере государственного строительного надзора

